



| Áramköri azonosító | K7                                   | K8                               | K9                            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Leírás             | Légkezelő fűtési keringető szivattyú | 4 fűtési kör keringető szivattyú | HMV fűtés keringető szivattyú |  |  |  |  |  |  |
| Teljesítmény       | 200                                  | 200                              | 200                           |  |  |  |  |  |  |
| Kábel típus        | NYM-J                                | NYM-J                            | NYM-J                         |  |  |  |  |  |  |
| Vez-keresztmetsz   | 3x1,5                                | 3x1,5                            | 3x1,5                         |  |  |  |  |  |  |
| Védőcső típusa:    |                                      |                                  |                               |  |  |  |  |  |  |
| Védőcső átmérő:    |                                      |                                  |                               |  |  |  |  |  |  |
| Áramerősség        | 32A                                  | 32A                              | 32A                           |  |  |  |  |  |  |





## Legrand terméklista

| Gyártó  | Referencia szám | Megnevezés                                   | Menny. |
|---------|-----------------|--|--------|
| Legrand | 020051          | Modultakaró 24m °°°                          | 2      |
| Legrand | 020183          | XL3 400 IP55 715mm °°°                       | 1      |
| Legrand | 020201          | XL3 moduláris tartósín °°°                   | 3      |
| Legrand | 020204          | XL3 400 univerzális kalapsín 515mm           | 1      |
| Legrand | 020291          | XL3 zár 405                                  | 1      |
| Legrand | 020300          | XL3 400 mod. fém elolap 150mm °°             | 3      |
| Legrand | 020342          | XL3 tömör fém elolap 150mm                   | 1      |
| Legrand | 022498          | Vistop 32A 2P m. fek. terhelésszak. kapcsoló | 6      |
| Legrand | 022500          | Vistop 32A 3P m. p/s. terhelésszak. kapcsoló | 1      |
| Legrand | 022734          | Vistop 32A m.rot. megh. hajtás fekete °°°    | 7      |
| Legrand | 037161          | Viking3 fáz. 4mm2 sorkapocs szürke 1 em.csav | 5      |
| Legrand | 037301          | XL3 400-hoz furatos védőföld sín csavarokkal | 1      |
| Legrand | 037385          | Egyenpotenciálra hozó vez.                   | 1      |
| Legrand | 037513          | Viking3 végbak univerz.12mm oszt.táv °°°     | 2      |
| Legrand | 037550          | Viking3 szig.végzáró 5-6-8-10 mm oszt.táv °° | 1      |
| Legrand | 407668          | DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C         | 1      |
| Legrand | 407669          | DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 13A C         | 8      |
| Legrand | 407930          | DX3 kismegszakító 6000/10kA 4P 25A C         | 1      |
| Legrand | 411559          | TX3 áram-védőkapcsoló 2P 30mA 25A A osztály  | 1      |
| Legrand | 412223          | Túlfeszültség-levezető T2 20KA 4P            | 1      |

Fényesvölgy Kft.  
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.  
Tel.: +3646-532-555  
e-mail : fenyесvolgy@gmail.com

*Katica Bölcsőde*

Rajzsám :

.....  
Münnich Gábor  
V-T-05-0239

*HK jelű hőközponti elosztó*

2016.02.17.

5 / 6

A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, hogy a projekt összeállítása során felelősségteljeségnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

## Műszaki összefoglaló

1

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Tokozat típusa:              | XL3-400 IP55 fali elosztószekrény |
| Tokozat méretei :            | (715x655x215)                     |
| Elosztó mennyisége           | 100.69 dm3                        |
| Elosztó körülbelüli súlya    | ???                               |
| Tokozat IP védelmi fokozat : | 55(8)                             |
| Zárlati szilárdság:          | ?kA 400/230V                      |
| Szabad modulok száma:        | 25                                |
| Moduláris tartalék:          | 34.72%                            |
| Nem moduláris tartalék:      | 0.00%                             |

## Megjegyzések

Fényesvölgy Kft.  
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.  
Tel.: +3646-532-555  
e-mail : fenyesselgy@gmail.com

*Katica Bölcsőde*

Rajzsám :

.....  
Münnich Gábor  
V-T-05-0239

*HK jelű hőközponti elosztó*

2016.02.17.

6 / 6