



### Jelmagyarázat:

- Tervezett befűtés
- Tervezett elszívás
- Ajtórács, építész konsz. szerint

### Megjegyzés:

- A tervek együtt kezelendők az építész tervekkel, a költségvetéssel és a műszaki leírással.
- Szereléskor a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
- A gépek csatlakozásait a gépkönyvek és a helyszíni adottságok figyelembe vételével kell kialakítani.
- A kör keresztmetszetű, horganyzott acél légszűrőnek Lindab gyártmányú Safe gumitömítéssel. A légszűrő hálózati az MSZ EN 12237 szerinti "C" légtömítési osztályú!
- A négyzet keresztmetszetű, horganyzott acél légszűrőnek Lindab gyártmányú MEZ kerettel. A légszűrő hálózati az MSZ EN 12237 szerinti "B" légtömítési osztályú!
- A légszűrőnek függesztése Lindab függesztési segédlet alapján.
- A fűtlen térben az összes légszűrőt 5cm vastag alukasírozott á.g.y. hőszigeteléssel kell ellátni.

Ezen terv a KLIMASOL Kft. szellemi alkotása, a szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.			
Terv címe, fajtája:		Megbízó és képviselője:	
Katica Bölcsőde 3529 Miskolc, Szívás u. 39., Hrsz.: 14277		Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8.	
Energetikai és funkcionális korszerűsítés műszaki-kivittelt terve		Képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester	
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába segítő intézmények, közfoglalkoztatások fejlesztésével" c. TOP 6.2.1-15 azonosító számú pályázathoz		Épületgépészet, energetika:	
Generáltervező:		KLIMASOL KFT.	
3525 Miskolc, Széchenyi u.19. Tel.: 06-46-507-261 Email: klimasol@chello.hu		Cservenyák Gábor okl. épületgépész mérnök, okl.energetikai szakmérnök vezető tervező G-T-05-0143 ; SZES6 05-0143	
Tervfajta:	Verziószám:	Szakág:	Tervrajz sorszáma:
KT	0	- GL	- 01
Tervrajz megnevezése:		Lépték:	Dátum:
LÉGTECHNIKA FÖLDSZINT ALAPRAJZ		M=1:100	2016.01.