



JELMAGYARÁZAT

- Fűtési előremenő vezeték +70°C
- Fűtési visszatérő vezeték +55°C
- TA STAD beszabályozó szelep
- TA STAP nyomáskülönség szabályozó szelep
- Automata légtelenítő szelep
- Padlócsatornában szerelt vezetékszakasz

Ezen terv a KLIMASOL Kft. szellemi alkotása, a szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.			
Terv címe, fajtája:		Megbízó és képviselője:	
Katica Bölcsőde 3529 Miskolc, Szilvás u. 39., Hrsz.: 14277		Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8.	
Energetikai és funkcionális korszerűsítés műszaki-kiviteli terve „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába segítő intézmények, köszolgáltatások fejlesztésével” c. TOP 6.2.1-15 azonosító számú pályázathoz		Képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester	
Generáltervező:		Épületgépészet, energetika:	
KLIMASOL KFT. 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. Tel.: 06-46-507-261 Email: klimasol@chello.hu		Cserenyák Gábor okl. épületgépész mérnök, okl.energetikai szakmérnök vezető tervező G-T-05-0143 ; SZÉSE 05-0143	
Tervfajta:	Verziószám:	Szakág:	Tervrajz sorszáma:
KT 0 - GF - 03			
Tervrajz megnevezése:		Lépték :	Dátum :
Fűtéstechnika Függőleges csőterv		M=1:50	2016.01.