



Boragine' Alkalmazás

Jelmagyarázat:

- Tervezett befűvés
- Tervezett elszívás
- Ajtórács, építész konsz. szerint

Megjegyzés:

- A tervek együtt kezelendők az építész tervekkel, a költségvetéssel és a műszaki leírással.
- Szereléskor a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
- A gépek csatlakozásait a gépkönyvek és a helyszíni adottságok figyelembe vételével kell kialakítani.
- A kör keresztmetszetű, horganyzott acél légcsatornák Lindab gyártmányúak Safe gumitömítéssel. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "C" légfűtőosztályú!
- A négyzetű keresztmetszetű, horganyzott acél légcsatornák Lindab gyártmányúak MEZ kerettel. A légcsatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "B" légfűtőosztályú!
- A légcsatornák függesztése Lindab függesztési segédlet alapján.
- A fűtetlen térben az összes légcsatornát 5cm vastag alukasírozott á.g.y. hőszigeteléssel kell ellátni.

Ezen terv a KLIMASOL Kft. szellemi alkotása, a szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.				
Terv címe, fajtája:			Megbízó és képviselője:	
Katica Bölcsőde 3529 Miskolc, Szilvás u. 39., Hrsz.: 14277 <b>Energetikai és funkcionális korszerűsítés műszaki-kiviteli terve</b> „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. TOP 6.2.1-15 azonosító számú pályázathoz			Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8.  ..... Képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester	
Generáltervező:			Épületgépészet, energetika:	
  3525 Miskolc, Széchenyi u.19. Tel.: 06-46-507-261 Email: klimasol@chello.hu			 Cservenyák Gábor ügyvezető	
Tervfajta:			Szakág:	Tervrajz sorszám:
KT			0 - GL	03
Tervrajz megnevezése:				Lépték : M=1:100
Dátum : 2016.01.				