



## Megjegyzés:

- A tervek együtt kezelendők az építész tervekkel, a költségvetéssel és a műszaki leírással.
- Szereléskor a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
- A gépek csatlakozásait a gépkönyvek és a helyszíni adottságok figyelembe vételével kell kialakítani.
- A kör keresztmetszetű, horganyzott acél légcsonatornáknak Lindab gyártmányú Safe gumtömítéssel. A légcsonatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "C" légtömörségi osztályú!
- A négyzetű keresztmetszetű, horganyzott acél légcsonatornáknak Lindab gyártmányú MEZ kerettel. A légcsonatorna hálózat az MSZ EN 12237 szerinti "B" légtömörségi osztályú!
- A légcsonatornák függesztése Lindab függesztési segédlet alapján.
- A fűtetlen térben az összes légcsonatornát 5cm vastag alukasírozott á.g.y. hőszigeteléssel kell elöltetni.

Ézen terv a KLIMASOL Kft. szellemi alkotása, a szerzői jogi törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.