


Támfalas
kerítés

KIS UDVAR

Támfalas
kerítés

NAGY UDVAR



JELMAGYARÁZAT

- Fűtési előremenő vezeték +70°C
- Fűtési visszatérő vezeték +55°C
- TA STAD becsatlakozó szelep
- TA STAP nyomaskülönbőség szabályozó szelep
- Automata légtelenítő szelep
- Padlócsatlakozóban szerelt vezetékcsakasz

Göngyölég

Ezen terv a KLIMASOL Kft. szellemi alkotása, a szerző jogi törvény értelmében szellemi jogvédelem alatt áll.

Terv címe, fajta: Miskolc és környéke: Miskolc Művelődési és Sportközpontja

3525 Miskolc, Széchenyi u. 38. Hsz.: 14277
Energetikai és funkcionális korszerűsítés
műszaki-kivitelezési terve
A feladat megnevezése és az elvégzés módja
célkitűzés, munkaterv, munkaterv módosítások, közszolgáltatások fejlesztésével c. TOP 6.2.1-15
azonosító számú pályázathoz

Képviselet: Dr. Kriza Ákos
polgármester

Generáltervező: Építésgépezet, energetika:

Cserenyák Gábor
okl. építésgépezet mérnök,
okl.energetikai szakmérnök
vezető tervező

3525 Miskolc, Széchenyi u. 19.
Tel.: 06-46-507-261
Email: klimasol@klima.hu

Cserenyák Gábor
igazgató

Tervfajta: Verziószám: Szakág: Tervrajz sorszáma:

KT 0 - GF - 02

Tervrajz megnevezése: Fűtéstechnika
Emelet alaprajz

Lépték: M=1:50

Dátum: 2016.01.